



ООО «ВВМ» 115035, г. Москва, Космодамианская наб., дом № 4/22, корпус Б, оф.пом. IX, комн. 1
www.cgm.v.ru Skype: cgm.v.ru E-mail: info@cgm.v.ru Тел.: 8 (495) 745 94 44

Поставщик ООО «ВВМ»
Заказчик: ООО «_____»
Договор № __/1__ от ____ 201__ года.

Документ о качестве стальных строительных конструкций Заказ № 1.0004.00.

1. Наименование объекта: г. Москва, ул. _____
2. Наименование конструкций: Metalloконструкции _____
3. Вес металлоконструкции _____ т.
4. Дата начала изготовления __. __. 201__ г.
5. Дата окончания изготовления __. __. 201__ г.
6. Организация, выполнившая проектную документацию (чертежи КМ, КМД)
ООО «ВВМ»
7. Организация, выполнившая полный комплект рабочих чертежей ООО «ВВМ»
8. Стальные конструкции изготовлены в соответствии ГОСТ 23118 СНиП 3.03.01-87г.
9. Конструкции изготовлены из сталей С255, Ст20 и соответствуют требованиям проектной документации.
Документы о качестве, сертификаты на металлопрокат хранятся на предприятии.
10. Сварные соединения выполнены аттестованными сварщиками и соответствуют ГОСТ 14771-76. Удостоверения сварщиков и протоколы испытания контрольных образцов хранятся на предприятии.
11. Сварочные материалы: сварочная проволока св. 08Г2С ГОСТ 2246-70* Газовая смесь «Каргон» 80% AR+20%CO₂– ТУ 2114-002-45905715-04 соответствуют требованиям нормативно-технической и проектной документации. Документы о качестве, сертификаты на сварочные материалы хранятся на предприятии.
12. Согласно условиям договора на поставку конструкции защищены от коррозии: грунт ГФ-021 серый 1 слой, эмаль ПФ 115 серая - 2 слоя. Документы о качестве, сертификаты на материалы для защитных покрытий хранятся на предприятии.
13. Документ о качестве составлен на основании приемочных актов ОТК № 07 от ____ 201__ г.

Настоящий документ о качестве гарантирует соответствие изготовленных стальных строительных конструкций проектной документации и ГОСТ 23118-99.

Руководитель службы технического контроля предприятия (организации)

Инженер ОТК:

Козыренкова И.В.